

봉덕화성파크드림 주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 공 자	상호(사업장명칭)	화성산업(주) (봉덕화성파크드림)	성명(대표자)				이 홍 중							
	주 소	대구광역시 남구 대봉로14길 30						(전화번호: 053-266-6660)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모											
		332세대	40세대	20세대	17세대	117세대	119세대	19세대	69A m'	69B m'	69C m'	72 m'	84A m'	84B m'
측 정 자	상 호	(주)중앙환경기술				등 록 번 호				514-81-04197				
	주 소	경상북도 경산시 대학로13길 82						(전화번호: 053-814-5576)						

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m ³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	07.16. (13:14)	거실중앙 (101-1102)	남향	N.D.	288.8	103.8	35.0	44.0	235.6	해당없음
2지점	07.16. (14:20)	거실중앙 (101-205)	남향	N.D.	287.9	117.3	25.6	38.5	211.3	해당없음
3지점	07.16. (15:30)	거실중앙 (102-1002)	동향	N.D.	316.9	119.7	11.9	34.5	101.0	해당없음
4지점	07.16. (13:17)	거실중앙 (103-202)	남향	N.D.	230.2	66.0	16.6	10.6	214.2	해당없음
5지점	07.16. (14:25)	거실중앙 (103-1904)	남향	N.D.	267.7	95.2	13.4	43.7	85.8	해당없음
평 균				0.0	278.3	100.4	20.5	34.3	169.6	해당없음

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

제출자 봉덕화성파크드림 현장대리인
대구광역시 남구청장 귀하

2019년
박 문 규



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부

봉덕화성파크드림 주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	화성산업(주) (봉덕화성파크드림)	성명(대표자)				이 홍 증					
	주 소	대구광역시 남구 대봉로14길 30 (전화번호:053-266-6660)										
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모									
		332세대	40세대	20세대	17세대	117세대	119세대	19세대	69A m'	69B m'	69C m'	72 m'
측정자	상 호	(주)중앙환경기술				등 록 번 호			514-81-04197			
	주 소	경상북도 경산시 대학로13길 82 (전화번호:053-814-5576)										

공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	07.16. } 07.18.	거실중앙 (101-102)	남향	-	-	-	-	-	-	64.2
2지점	07.16. } 07.18.	거실중앙 (101-105)	남향	-	-	-	-	-	-	113.6
3지점	07.16. } 07.18.	거실중앙 (102-102)	동향	-	-	-	-	-	-	123.5
4지점	07.16. } 07.18.	거실중앙 (103-102)	남향	-	-	-	-	-	-	77.6
5지점	07.16. } 07.18.	거실중앙 (103-104)	남향	-	-	-	-	-	-	80.4
평 균				-	-	-	-	-	-	91.9

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

제출자 봉덕화성파크드림 현장대리인
대구광역시 남구청장 귀하

2019년
박 문 규



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부