

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)	운정 화성파크드림		② 의뢰내용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질		
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898			시설명	아파트		
	대표자(의뢰인)	이흥종, 이종원			규모	1047 세대		
	관리책임자	이성호			의뢰항목	폼알데하이드 외 5 항목		
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		02 지점 : 710동 9층 903호					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부		
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비	
		02 지점	20.3 ℃	45.2 %	754 mmHg	- / -	- / -	
	채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 1월 7일		시료채취자		장 광 호 (서명)		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	02 지점 : 710동 9층 903호	3.6	14:35 ~ 15:35	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)		
	벤젠	30 µg/m³ 이하		3.4	14:35 ~ 15:35	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		81.4	14:35 ~ 15:35	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		31.0	14:35 ~ 15:35	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	자일렌	700 µg/m³ 이하		67.2	14:35 ~ 15:35	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	스티렌	300 µg/m³ 이하		3.6	14:35 ~ 15:35	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일		분석책임자		정 문 략 (서명)	
	⑤ 종합의견		02 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내					
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.				발급일자 : 2020년 1월 14일			
				에코환경시험연구소 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬) Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952 대표자 성명 이 연 희				

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	운정 화성파크드림			② 의 뢰 내 용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질	
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898				시설명	아파트	
	대표자(의뢰인)	이흥종, 이종원				규모	1047 세대	
	관리책임자	이성호				의뢰항목	라돈	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		05 지점 : 713동 1층 104호					
	현 장 정 보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부		
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비	
			05 지점	20.5 ℃	53.8 %	754 mmHg	- / -	- / -
	채취자 의견		특이사항 없음.					
	채취일		2020년 1월 7일		시료채취자		장 광 호 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	라돈	148 Bq/m³ 이하	05 지점 : 713동 1층 104호	67.1	13:25 ~ 13:25	연속모니터링측정법	01/07 ~ 01/09	
분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일		분석책임자		정 문 략 (서명)		
⑤종합의견		01 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 발급일자 : 2020년 1월 14일



Eco Environmental Test Laboratory

예코환경시험연구소

서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이 연 희



실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)	운정 화성파크드림			② 의뢰내용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질	
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898				시설명	아파트	
	대표자(의뢰인)	이흥종, 이종원				규모	1047 세대	
	관리책임자	이성호				의뢰항목	폼알데하이드 외 5 항목	
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		06 지점 : 713동 13층 1301호					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부		
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비	
		06 지점	20.3 ℃	56.1 %	754 mmHg	- / -	- / -	
	채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 1월 7일		시료채취자		장 광 호 (서명)		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	06 지점 : 713동 13층 1301호	4.0	16:45 ~ 17:45	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)		
	벤젠	30 µg/m³ 이하		2.9	16:45 ~ 17:45	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		40.3	16:45 ~ 17:45	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		10.9	16:45 ~ 17:45	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	자일렌	700 µg/m³ 이하		30.7	16:45 ~ 17:45	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	스티렌	300 µg/m³ 이하		1.2	16:45 ~ 17:45	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일		분석책임자		정 문 략 (서명)		
⑤ 종합의견		02 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 발급일자 : 2020년 1월 14일 에코환경시험연구소 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬) Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952 대표자 성명 이 연 희								



실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)	운정 화성파크드림			② 의뢰내용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질	
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898				시설명	아파트	
	대표자(의뢰인)	이홍중, 이종원				규모	1047 세대	
	관리책임자	이성호				의뢰항목	폼알데하이드 외 5 항목	
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		07 지점 : 713동 24층 2402호					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부		
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비	
		07 지점	20.6 ℃	54.4 %	754 mmHg	- / -	- / -	
	채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 1월 7일		시료채취자		박 준 석 (서명)		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	07 지점 : 713동 24층 2402호	4.0	16:55 ~ 17:55	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)		
	벤젠	30 µg/m³ 이하		2.9	16:55 ~ 17:55	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		27.6	16:55 ~ 17:55	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		7.2	16:55 ~ 17:55	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	자일렌	700 µg/m³ 이하		17.2	16:55 ~ 17:55	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	스티렌	300 µg/m³ 이하		0.8	16:55 ~ 17:55	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일		분석책임자		정 문 략 (서명)	
	⑤ 종합의견		07 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 1월 14일



에코환경시험연구소

서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이 연 희



실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)	운정 화성파크드림			② 의뢰내용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질		
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898				시설명	아파트		
	대표자(의뢰인)	이흥중, 이종원				규모	1047 세대		
	관리책임자	이성호				의뢰항목	폼알데하이드 외 6 항목		
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		08 지점 : 702동 1층 102호						
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부			
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비		
		08 지점	20.4 ℃	40.9 %	754 mmHg	- / -	- / -		
	채취자 의견		특이사항 없음.						
	채취일		2020년 1월 7일		시료채취자		박 준 석 (서명)		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고		
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	08 지점 : 702동 1층 102호	4.0	13:00 ~ 14:00	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)			
	벤젠	30 µg/m³ 이하		3.4	13:00 ~ 14:00	고체흡착열탈착법 (GC-MS)			
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		61.1	13:00 ~ 14:00	고체흡착열탈착법 (GC-MS)			
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		13.3	13:00 ~ 14:00	고체흡착열탈착법 (GC-MS)			
	자일렌	700 µg/m³ 이하		44.0	13:00 ~ 14:00	고체흡착열탈착법 (GC-MS)			
	스티렌	300 µg/m³ 이하		0.8	13:00 ~ 14:00	고체흡착열탈착법 (GC-MS)			
	라돈	148 Bq/m³ 이하		45.9	13:00 ~ 13:00	연속모니터링측정법	01/07 ~ 01/09		
	분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일		분석책임자		정 문 락 (서명)		
⑤종합의견		08 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.					발급일자 : 2020년 1월 14일				
 Eco Environmental Test Laboratory		에코환경시험연구소 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬) Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952 대표자 성명 이 연 희							
									

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	윤정 화성파크드림			② 의 뢰 내 용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질	
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898				시설명	아파트	
	대표자(의뢰인)	이홍중, 이종원				규모	1047 세대	
	관리책임자	이성호				의뢰항목	폼알데하이드 외 5 항목	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		09 지점 : 702동 13층 1302호					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부		
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비	
		09 지점	20.4 ℃	36.8 %	754 mmHg	- / -	- / -	
	채취자 의견		특이사항 없음.					
채취일		2020년 1월 7일		시료채취자		박 준 석 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	09 지점 : 702동 13층 1302호	5.0	13:05 ~ 14:05	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)		
	벤젠	30 µg/m³ 이하		2.6	13:05 ~ 14:05	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		57.4	13:05 ~ 14:05	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		15.4	13:05 ~ 14:05	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	자일렌	700 µg/m³ 이하		61.5	13:05 ~ 14:05	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	스티렌	300 µg/m³ 이하		1.7	13:05 ~ 14:05	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일		분석책임자		정 문 락 (서명)	
	⑤종합의견		09 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 1월 14일



에코환경시험연구소

서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이 연 희



실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)	운정 화성파크드림			② 의뢰내용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898				시설명	아파트
	대표자(의뢰인)	이흥종, 이종원				규모	1047 세대
	관리책임자	이성호				의뢰항목	폼알데하이드 외 5 항목
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		10 지점 : 702동 23층 2301호				
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
		10 지점	20.4 ℃	39.2 %	754 mmHg	- / -	- / -
	채취자 의견		특이사항 없음.				
	채취일		2020년 1월 7일		시료채취자	박 준 석 (서명)	
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	10 지점 : 702동 23층 2301호	3.0	14:10 ~ 15:10	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)	
	벤젠	30 µg/m³ 이하		2.4	14:10 ~ 15:10	고체흡착열탈착법 (GC-MS)	
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		29.3	14:10 ~ 15:10	고체흡착열탈착법 (GC-MS)	
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		6.2	14:10 ~ 15:10	고체흡착열탈착법 (GC-MS)	
	자일렌	700 µg/m³ 이하		16.6	14:10 ~ 15:10	고체흡착열탈착법 (GC-MS)	
	스티렌	300 µg/m³ 이하		3.0	14:10 ~ 15:10	고체흡착열탈착법 (GC-MS)	
	분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일		분석책임자	정 문 략 (서명)	
	⑤종합의견		10 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내				
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.					발급일자 : 2020년 1월 14일	
 에코환경시험연구소 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬) Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952 대표자 성명 이 연 희							

실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	운정 화성파크드림			② 의 뢰 내 용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질	
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898				시설명	아파트	
	대표자(의뢰인)	이홍중, 이종원				규모	1047 세대	
	관리책임자	이성호				의뢰항목	폼알데하이드 외 6 항목	
③ 시 료 채 취	대상시설 내 측정지점 선정		11 지점 : 704동 1층 103호					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부		
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비	
		11 지점	20.6 ℃	41.6 %	754 mmHg	- / -	- / -	
	채취자 의견		특이사항 없음.					
	채취일		2020년 1월 7일		시료채취자		박 준 석 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	11 지점 : 704동 1층 103호	3.3	14:25 ~ 15:25	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)		
	벤젠	30 µg/m³ 이하		3.8	14:25 ~ 15:25	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		774.2	14:25 ~ 15:25	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		166.6	14:25 ~ 15:25	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	자일렌	700 µg/m³ 이하		547.3	14:25 ~ 15:25	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	스티렌	300 µg/m³ 이하		1.1	14:25 ~ 15:25	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	라돈	148 Bq/m³ 이하		59.9	13:15 ~ 13:15	연속모니터링측정법	01/07 ~ 01/09	
	분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일		분석책임자		정 문 락 (서명)	
	⑤종합의견		07 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 1월 14일



에코환경시험연구소

서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이 연 희



실 내 공 기 질 측 정 기 록 부

① 의뢰인	상호(기관명)	운정 화성파크드림			② 의뢰내용	측정 용도	신축 공동주택의 실내공기질	
	소재지(주소)	경기도 파주시 목동동 898				시설명	아파트	
	대표자(의뢰인)	이홍종, 이종원				규모	1047 세대	
	관리책임자	이성호				의뢰항목	폼알데하이드 외 5 항목	
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		12 지점 : 704동 12층 1203호					
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부		
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비	
		12 지점	20.8 ℃	39.6 %	754 mmHg	- / -	- / -	
	채취자 의견		특이사항 없음.					
	채취일		2020년 1월 7일		시료채취자		박 준 석 (서명)	
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	12 지점 : 704동 12층 1203호	4.6	15:20 ~ 16:20	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)		
	벤젠	30 µg/m³ 이하		2.6	15:20 ~ 16:20	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		214.5	15:20 ~ 16:20	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		44.4	15:20 ~ 16:20	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	자일렌	700 µg/m³ 이하		144.0	15:20 ~ 16:20	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
	스티렌	300 µg/m³ 이하		1.4	15:20 ~ 16:20	고체흡착열탈착법 (GC-MS)		
분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일			분석책임자		정 문 락 (서명)	
⑤ 종합의견		08 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

발급일자 : 2020년 1월 14일



에코환경시험연구소

서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬)

Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952

대표자 성명 이 연 희



실내 공기 질 측정 기록부

① 의뢰인	상호(기관명)		윤정 화성파크드림		② 의뢰내용	측정 용도		신축 공동주택의 실내공기질		
	소재지(주소)		경기도 파주시 목동동 898			시설명		아파트		
	대표자(의뢰인)		이흥중, 이종원			규모		1047 세대		
	관리책임자		이성호			의뢰항목		폼알데하이드 외 5 항목		
③ 시료채취	대상시설 내 측정지점 선정		13 지점 : 704동 24층 2404호							
	현장 정보	측정지점	실내기상			관련설비설치/가동여부				
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비			
		13 지점	20.7 ℃	38.9 %	754 mmHg	- / -	- / -			
	채취자 의견		특이사항 없음.							
	채취일		2020년 1월 7일			시료채취자		박 준 석 (서명)		
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정 분석값	측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고			
	폼알데하이드	210 µg/m³ 이하	13 지점 : 704동 24층 2404호	4.0	15:30 ~ 16:30	2,4-DNPH유도체화 (HPLC)				
	벤젠	30 µg/m³ 이하		2.7	15:30 ~ 16:30	고체흡착열탈착법 (GC-MS)				
	톨루엔	1000 µg/m³ 이하		44.4	15:30 ~ 16:30	고체흡착열탈착법 (GC-MS)				
	에틸벤젠	360 µg/m³ 이하		5.4	15:30 ~ 16:30	고체흡착열탈착법 (GC-MS)				
	자일렌	700 µg/m³ 이하		16.6	15:30 ~ 16:30	고체흡착열탈착법 (GC-MS)				
	스티렌	300 µg/m³ 이하		6.0	15:30 ~ 16:30	고체흡착열탈착법 (GC-MS)				
분석기간		2020년 1월 7일 ~ 2020년 1월 14일			분석책임자		정 문 략 (서명)			
⑤ 종합의견		09 지점 신축 공동주택의 실내공기질 전 항목 기준이내								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 발급일자 : 2020년 1월 14일 에코환경시험연구소 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 9층 903호(가산동, 뉴티캐슬) Tel 02 - 6264 - 2950, Fax 02 - 6264 - 2952 대표자 성명 이 연 희										